



**ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**  
**СЕКТОР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА**

Во периодот од 01.02. - 28.02.2023. Секторот за санитарна контрола изработи вкупно 1670 анализа/и и тоа:

| Хемиски анализи       |    |     |    |     |     |    |    |     | Вкупно |
|-----------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|--------|
| DF                    | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP  |        |
| 37                    | 16 | 2   | 5  | 39  | 0   | 2  | 16 | 752 | 1670   |
| Микробиолошки анализи |    |     |    |     |     |    |    |     |        |
| DF                    | OV | PGP | SP | PVO | ISP | RZ | IV | VP  |        |
| 37                    | 0  | 2   | 5  | 0   | 0   | 2  | 3  | 752 |        |

| Легенда:                         |                              |                                  |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>DFP</b> дезинфекција на мрежа | <b>OV</b> отпадни води       | <b>PGP</b> поплака на граѓани    |
| <b>PVO</b> површинска вода       | <b>ISP</b> испирање на мрежа | <b>SP</b> специфични примероци   |
| <b>RZ</b> испирање на резервоари | <b>IV</b> истражни води      | <b>VP</b> вода за пиење од мрежа |

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,30-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18)

Раководител на Сектор за санитарна  
контрола  
инг.тех.Емилија Аневска