

## ЦЕНТАР ЗА САНИТАРНА КОНТРОЛА

Во периодот од 01.01. - 31.01.2019, Центарот за санитарна контрола изработи вкупно 1598 анализа/и и тоа:

Хемиски анализи									Вкупно
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
16	5	6	54	0	0	0	9	737	1598
Микробиолошки анализи									
DF	OV	PGP	SP	PVO	ISP	RZ	IV	VP	
16	3	6	8	0	0	0	1	737	

Легенда:		
<b>DFP</b> дезинфекција на мрежа	<b>OV</b> отпадни води	<b>PGP</b> поплака на граѓани
<b>PVO</b> површинска вода	<b>ISP</b> испирање на мрежа	<b>SP</b> специфични примероци
<b>RZ</b> испирање на резервоари	<b>IV</b> истражни води	<b>VP</b> вода за пиење од мрежа

Движење на резидуален хлор во мрежа: 0,20-0,40 mg/l

Сите примероци од мрежата на водоснабдителниот систем на град Скопје **ОДГОВАРААТ** на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18)

Директор на Центарот за санитарна  
контрола

Д-р Зоран Божиновски

